

BZP.271.3.2017

Wyjaśnienie nr 15

Dot. „Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna”

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści zamontowanie paneli fotowoltaicznych z przewodami zakończonymi złączami MC4 lub kompatybilnymi o długości minimum 900 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub