

BZP.271.1.2014

Wyjaśnienie nr 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach – etap I”**

Pytanie 1.

„W opisie technologii SUW przewidziano wieżę napowietrzającą otwartą wykonaną ze stali 304 o konkretnych wymiarach. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wieży napowietrzającej o wymiarach podobnych 1100x770x2600 mm (gł*szer*wys) również wykonanej w technologii otwartej Drucklose Beluefter (prezentacja dostępna pod linkiem: <http://www.youtube.com/watch?v=IGYMWOTjEPE>) również z tego samego gatunku stali co w projekcie? Osiągane napowietrzenie wody dla tego rozwiązania 9-10 mg/L tlenu (referencje potwierdzające działanie i usuwanie wysoko ponadnormatywnych ilości żelaza, manganu i amoniaku, gazów).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania wieży zgodnie z dokumentacją projektową.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub