

BZP.271.1.2014

Wyjaśnienie nr 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach – etap I”**

Pytanie 1:

Jakie elementy zestawu hydroforowego należy dostarczyć i zamontować w I etapie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w I etapie zestaw hydroforowy należy wykonać na wydajność 100m³/h (zestaw hydroforowy musi mieć możliwość rozbudowy do 200 m³/h), docelowo w II etapie - 200m³/h.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć